



תאריך : 24/04/2025

לכבוד :

קבלינס מכובדים

שלום רב,

הנדון : מכרז מס 06/2025
תשובות והבהרות

להלן תשובות והבהרות בעניין מכרז מס 06/2025 חידוש מבנים והתאמות לבית ספר חט"ב דבוריה:

1- פרק 06 – נגרות אומן ומסגרות פלדה
סעיף 06.001.0050 – רוחב הדלת 90/210 ס"מ ולא כפי שצויין 70/210 ס"מ.

2- פרק 15 – מיזוג אוויר
סעיפים 15.001.0050 ו- 15.001.0100 , המזגנים לפי הסעיפים או שווה ערך מאושר מהמזמין/מהאדריכל.

3- פרק 51 – סלילת כבישים ורחבות
סעיף 51.020.0690 – ביצוע שכבות האספלט ייוסמו ע"י פינישר.

לשים לב לערבות קיום מכרז וערבות קיום חוזה (קבלן זכין),
ערבות לקיום המכרז בדף 24 בחוברת המכרז צמודה למדד הצרכן.
ערבות לקיום החוזה בדף 16 בחוברת המכרז צמודה למדד הבניה.

לידיעתכם

בכבוד רב
אסמאעיל אטרש
מהנדס מ.מ. דבוריה



העתק :-

1- מר ריפעת עזאיזה – ראש מ.מ. דבוריה.