

מענה לשאלות מציעים – הודעה למשתתפים מס' 2

מכרז פומבי מס' 07/2025

שיפוץ אולם ספורט גו"ח 16971/2 עבור מ.מ דבוריה

לכבוד : מ.מ דבוריה

להלן מענה לשאלות מציעים שהתקבלו :

1. סעיף 10.31.0010 - ריצוף בהדבקה על ריצוף קיים/ על קירות מסדרון / על טיח באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 33/33 ס"מ או 25/50 ס"מ או 45/45 ס"מ או 50/50 ס"מ או 60/60 ס"מ, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר , המחיר כולל ביצוע מושלם כולל מילוי פוגות ופוליש

שאלת מציע : המחיר לא מכסה את העלות

תשובה : המחיר מקבול וע"פ מחירי שוק , אין כל שינוי במחיר סעיף זה .

2. סעיף 30.01.0080 - ציפוי מגרש באולם הפנימי בספורט-קוט אקרילי, מבוצע בשכבות בהתאם להנחיות היצרן, לרבות פרוק ציפוי PVC וסילוקו , ניקוי יסודי של פני הבטון לפני ביצוע הציפוי

שאלת מציע : לא מצפים ספורט-קוט על משטח בטון.אף אחד לא יתן אחראיות מפני שזה מתקלף מיד. מצפים בחומר פוליאורטני אבל המחירים בעננים

תשובה : הקבלן הזוכה יציע חלופה שתאושר ע"י המזמין מראש ללא תוספת מחיר כלשהי .

3. סעיף 10.05.0010 - ציפוי קירות אקוסטי עשוי צמר סלעים או אחר בעובי 5 ס"מ , מותאם לאולמות ספורט מותקן על קיר פנימי בכל גובה .

שאלת מציע : ציפוי קירות אקוסטיים על קירות באולם ספורט מצמר סלעים.טעות ומסוכן.עושים לוחות מפלצויב .

תשובה : הקבלן הזוכה יציע חלופה דוגמאת סופגי רעש בעובי 5 ס"מ דוגמאת **סונקס אקוסטיקה בע"מ** או ש"ע , המחיר בכתב הכמויות עומד ואף גבוה יותר מעלויות האפסקה וההתקנה ובכל גובה .

מסמך זה מהווה חלקי בלתי נפרד מהמכרז ויש להחזירו חתום עם ההצעה .

רשם : חליל משהדאוי